

תעודת בדיקה מס' 9213215424
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תש"י"ג – 1953

פרטי הזמן:

שם המזמין: חברת אלפא רו ייעוץ בע"מ

عنوان: הרקפת 19 פרדסיה

תאריך הזמן: 2012.08.21

תאור המוצר:

שסתום כדורי מתוברג עשוי מסגסוגת נחושת, בקוטר נומינלי: "4/3", לחץ נומינלי: PSI 400.

דגם: GL

היצן: WATTS

ארץ ייצור: סין

פרטי הבדיקה:

המדגים התקבל לבדיקה בתאריך: 14.08.2012 הנוטל: בא כח המזמין

גודל המדגים: שסתום אחד

המנה שמננה ניטל המדגים: -

הבדיקה בוצעה במסגרת: יוזמת הליקוי

מהות הבדיקה:

התאמת השסתומים לדרישות הסעיפים: 105-סימון, 204 – גוף השסתום, 207 – מנגנון הפעלה, 209 – צורת החיבור, 303 – אטימות, 304 – עמידות בלחץ הידROLIC ו-307-קיים, שבתקן הישראלי ת"י 1144 (1985) וגילוון תיקון מס' 3 (1998): "שסתום כדורי עשוי מכתף".

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מייחסות רק לפרט שנבדקתעודת זו מכילה דף אחד
ואין להשתמש בו אלא במלואו

מסקנה – בדיקה חלקית:

השסתום מתאים לדרישות סעיפי התקן שלפיהם נבדק.

השסתום לא נבדק לפי דרישות יתר סעיפי התקן.

פרוט מלא של ממצאי הבדיקה שמרו בטיוות תעודת בדיקה זו במזכירות המעבדה.

הערות:

1. השסתומים נשאים על הגוף סימון זיהוי היצן: GL WATTS

2. סעיפי התקן שלפיהם נבדק השסתום וגודל המדגם נקבעו על ידי המזמין, בהזמנת הבדיקה המצורפת לטיוות

תעודת מס' 9213215428.

הנכム מتابושים ליטול הדוגמאות שנבדקו במהלך 30 הימים הקרובים.

המכון יסלק את הדוגמאות בכל דרך שימצא לנכון אחריו פרק הזמן הנתון.

ויקטור שחרבני
ראש מדור טכנולוגיות מים

תאריך החתימה: 2012.09.11

אשר שיך
בודק במדור טכנולוגיות מים

תאריך החתימה: 9/11/2012

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בהתאם לתקן

32 – 5 – 1 – 1144

(2009-04-28)

2012.09.11

נ/ש